

(別添)

(お知らせ)

令和7年7月14日
北 関 東 防 衛 局

横田飛行場外における水質調査結果について

横田飛行場の貯水池及び消火訓練施設におけるPFOS及びPFOAを含む水は、粒状活性炭フィルターを用いて浄化した上で、5月30日に放流が開始され、6月17日に放流が完了したところです。

当該放流に伴い、横田飛行場外の公共用水域におけるPFOS及びPFOAの濃度を確認するため、当局において、以下のとおり水質調査を実施したところ、分析結果は別紙のとおりです。

1. 調査日：5月29日（放流前）
6月 2日（放流開始後）
6月10日（放流完了前）
6月26日（放流完了後）
2. 調査場所：①横田飛行場南西部の排水口付近
②下の川（福生南公園付近）

(別紙)

1. 水質調査の結果

(単位：ng/L)

採水日		横田飛行場南西部 排水口付近	下の川 (福生南公園付近)
令和7年5月29日 (放流前)	P F O S	0. 3	7. 2
	P F O A	1 2	4. 4
	合算値	1 3	1 1
令和7年6月 2日 (放流開始後)	P F O S	8. 9	6. 7
	P F O A	1. 6	4. 3
	合算値	1 0	1 1
令和7年6月10日 (放流完了前)	P F O S	2 1	7. 2
	P F O A	8. 3	4. 7
	合算値	3 0	1 2
令和7年6月26日 (放流完了後)	P F O S	2 5	5. 9
	P F O A	3. 5	4. 2
	合算値	2 8	1 0

※1 数値は端数処理の関係で整合しない場合がある。

※2 公共用水域・地下水における指針値及び水道水における暫定目標値（令和8年4月1日より水道水質基準値）は、P F O S及びP F O Aの合算値で50ng/L。

2. 採水場所

