

クールビズのコンセプト

- 労働安全衛生法：事務所衛生基準規則 17～28℃
- 建築物衛生的環境確保に関する法律施行令（ビル管理法） 17～28℃
- 事務所平均室温（企業アンケート） 26℃
- 襟元を開けると体感温度 ±2℃ 28℃
- 設定温度と室温は違う→事務所内人口密度やコピー機等の多寡
- エアコンの機能向上、機能繊維の開発・普及
- 効果 46万tのCO2排出抑制 名古屋・大阪クラスの1ヶ月分
- 国民の意識改革